



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ЛБ24.Н00709

№ ПС 008077

Срок действия с 16.12.2022 г. по 15.12.2027 г.

ОКПД 2: 22.29.29.000
код ЕКПС
код ТН ВЭД: 3925 90 200 0

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРУППА». ОГРН: 1184401002246.

Адрес: 156009, Костромская обл., г. Кострома, ул. Волжская 2-я, д. 3А, офис 2,
телефон: +7 (499) 707-76-49, e-mail: info@emilink.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРУППА». ОГРН: 1184401002246.

Адрес: 156009, Костромская обл., г. Кострома, ул. Волжская 2-я, д. 3А, офис 2,
телефон: +7 (499) 707-76-49, e-mail: info@emilink.ru

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

ССБК RU.ЛБ24, Орган по сертификации «НТЦ «СТАРТ», 129347, город
Москва, улица Холмогорская, дом 2, корпус 3, Э 1, пом XV К 15 ОФ 75.,
тел. +7(495)125-24-74, e-mail: ntc.start@bk.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Огнестойкие кабельные линии для систем противопожарной защиты торговой марки
«NTSS», в составе согласно приложениям №1, №2, №3 на 3 листах (бланки № ПС
004766, ПС 004760, ПС 004700), изготовленные по ТУ 27.33.14-001-28574398-2022
Огнестойкие кабельные каналы электромонтажные и аксессуары к ним «NTSS».
Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО
РЕГЛАМЕНТА**

ГОСТР 53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в
условиях пожара. Метод испытания». Сохранение работоспособности кабельной
линии в условиях пожара согласно приложениям №4, №5, №6 на 3 листах
(бланки № ПС 004767, № ПС 004747, № ПС 004776)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчёт сертификационных испытаний № 0800/СТ-22 от
01.12.2022 г., Испытательная лаборатория «Научно-
технический центр «СТАРТ». Свидетельство о
подтверждении компетентности № ССБК RU.21ПБ22 до
16.04.2024 г.; Акт анализа состояния производства №
0788/СТ-22 от 03.11.2022 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 27.33.14-001-28574398-2022 Огнестойкие кабельные каналы
электромонтажные и аксессуары к ним «NTSS».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 4С

Руководитель (заместитель руководителя)

органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

С.В. Смолич

Д.В. Поленов





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ24.Н00709

№ ПС 004766

Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата

Огнестойкие кабельные линии для систем противопожарной защиты торговой марки «NTSS», в составе:

Винты М3*М10;
Гвозди по бетону усиленные 2,7х15 * 3,68х60 мм;
Саморезы с редким шагом (крупная резьба) 3,5х32 * 4,8х120 мм;
Скобы стальные оцинкованные СМО 8-9* 60-63 мм;
Скобы стальные оцинкованные СМО без отверстий для пневмопистолета 8-9* 60-63 мм;
Скобы стальные оцинкованные СМД 8-9*60-63 мм;
Скобы стальные оцинкованные СМД без отверстий для пневмопистолета 8-9*60-63 мм;
Шпильки стальные резьбовые оцинкованные М6*М10;
Хомуты стальные трубные с внутренней резьбой 11 -15 *98-105 мм, ТХ-1 /4" *ТХ-3 I 1/2";
Стяжки крепежные из нержавеющей стали СКС;
Анкера стальные разжимные М5*М10;
Анкер-клин 6х35*6х65 мм;
Огнестойкие распределительные коробки типа ДВК.П. выпускаемые по ТУ 3464-003-20507860-2015.
Производства ООО «Ленспецавтоматика»
Огнестойкие кабельные каналы электромонтажные и аксессуары к ним, из изолирующего материала поливинилхлорида, неперфорированные состоящие из корпуса со съёмной крышкой и перегородкой, для прокладки кабелей и изолированных проводов, сечением 20х12,5 мм; 40х20 мм; 60х16 мм; 75х20мм; 80х50 мм; 100х50мм; 105х50 мм.; 130х50мм, 195х65 мм., Торговой марки «NTSS», артикулы NTSS-020001, NTSS-040001, NTSS-040011, NTSS-060001, NTSS-075001, NTSS-080001, NTSS-100001, NTSS-105001, NTSS-130001, NTSS-195001. Огнестойкие трубы электромонтажные для прокладки кабеля из поливинилхлорида и аксессуары к ним, внешним диаметром 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, марки «NTSS», NTSS-TGS 10, NTSS-TGS 26, NTSS-TGS 20, NTSS-TGS 25, NTSS-TGS 32, NTSS-TGS 40, NTSS-TGS 50. выпускаемые по ТУ 30.31.14-002-28575682-2022.
Трубы гофрированные, гладкие жесткие из поливинилхлорида для электромонтажных работ NTSS. и аксессуары для труб (ПВХ) Диаметр от 16 до 50 мм, выпускаемые по ТУ 30.31.14-002-28575682-2022 производства ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРУППА» и элементы: Муфта вводная; патрубков-муфта; угловой соединитель плавный; поворот гибкий гофрированный; тройник.
Систем крепежа в составе:
Дюбели металлические универсальные 5х30*10х60 мм;
Саморезы 4,2х25 * 6,3х70;
Заклепки резьбовые, цилиндр, М3*М10 из оцинкованной стали;
Винты М3*М10;
Гвозди по бетону усиленные 2,7х15*3,68х60 мм;
Саморезы с редким шагом (крупная резьба) 3,5х32*4,8х120 мм;
Скобы стальные оцинкованные СМО 8-9*60-63 мм;
Скобы стальные оцинкованные СМО без отверстий для пневмопистолета 8-9*60-63 мм;
Скобы стальные оцинкованные СМД 8-9*60-63 мм;
Скобы стальные оцинкованные СМД без отверстий для пневмопистолета;
8-9*60-63 мм;
Стяжки крепежные из нержавеющей стали СКС;
Анкер-клин 6х35*6х65 мм.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

С.В. Смолич

Д.В. Поленов





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ24.Н00709

№ ПС 004700

Приложение №3 Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата

Огнестойкие кабельные линии для систем противопожарной защиты торговой марки «NTSS». соответствуют требованиям ГОСТ Р 53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара, в составе:

Огнестойкие кабели марок: ВВГнг(A)-FRLS, ВВГ-Пнг(A)-FRLS, ВВШнг(A)-FRLS, выпускаемые по ТУ 3500-012-12350648-14; ВВ1нг(A)-FRLSLTx, ВВГ-Ннг(A)-FRLSLTx, ВВГЗНТ(A)-FRLSLTx, ВВШнг(A)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 3500-010-12350648-13; ПвБПнг(A)-FRHF, ПвКаПнг(A)-FRHF, ПвКПнг(A)-FRHF, ПвПнг(A)-FRHF, ПвПгЭнг(A)-FRHF, nnTнг(A)-FRHF, ПвПнг(A)-FRHF, ПКПнг(A)-FRHF, ПвКаПнг(A)-FRHF, ППгЭнг(A)-FRHF, ППг-Пнг(A)-FRHF, выпускаемые по ТУ 27.32.13-018-12350648-2018; при групповой и одиночной прокладке, укладываются в трубу гибкую гофрированную из ПВХ и её элементы: патрубков-муфта, муфта вводная, тройник, которая крепится к несущей поверхности с помощью системы крепежа серии FR ГТ. Расстояние между точками крепления не более 500 мм. Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки.

Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, с числом жил от 1 до 5 включительно, номинальным сечением жил от 1,5 до 50 мм² включительно, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластикулов пониженной пожарной опасности, с низкой токсичностью продуктов горения, марки ВВТнг(A)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(A)-FRLSLTx, ВВГЗНТ(A)-FRLSLTx, ВВШнг(A)-FRLSLTx, на номинальное напряжение до 1 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 3500-010-12350648-13, производства ООО «Конкорд»

Кабели контрольные, огнестойкие, не распространяющие горение с пониженным дымо- и газовыделением, с медными жилами числом от 4 до 61 включительно, номинальным сечением жил от 0,75 до 6 мм² включительно, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластикулов пониженной пожарной опасности, марок: КВВТнг(A)-FRLS, КВВГЗНТ(A)-FRLS, КВВШнг(A)-FRLS, выпускаемые по ТУ 3563-011-12350648-14, производства ООО «Конкорд»

Кабели контрольные, огнестойкие, не распространяющие горение с низким дымо- и газовыделением, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, с медными жилами числом от 4 до 61 включительно, номинальным сечением жил от 0,75 до 6 мм² включительно, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, с заполнителем междужилоного пространства из полимерной пожаробезопасной, безгалогенной композиции, марок: КППТнг(A)-FRHF, КППгЭнг(A)-FRHF, КПБШПнг(A)-FRHF, выпускаемые по ТУ 3563-011-12350648-14, производства ООО «Конкорд»

Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, не распространяющие горение при групповой прокладке, на напряжение переменного тока до 1 кВ включительно, с числом от 1 до 5 включительно, сечением от 1,5 до 50 мм² включительно, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марок: ППТнг(A)-FRHF, ПБПнг(A)-FRHF, ПКПнг(A)-FRHF, ПвКаПнг(A)-FRHF, ППгЭнг(A)-FRHF, ППг-Пнг(A)-FRHF, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марок: ПвПнг(A)-FRHF, ПвБПнг(A)-FRHF, ПвКПнг(A)-FRHF, ПвКаПнг(A)-FRHF, ПвПгЭнг(A)-FRHF, выпускаемые по ТУ 27.32.13-018-12350648-2018[^] и по издольс тв ООО «Конкорд».

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

С.В. Смолич

Д.В. Поленов





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ24.Н00709

№ ПС 004747

Приложение №5

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата

Огнестойкие кабельные линии для систем противопожарной защиты торговой марки «NTSS». соответствуют требованиям ГОСТ Р 53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара, в составе:

Огнестойкие кабели марок: КППТнг(А)-FRHF, КППГЭнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 3563-011-12350648-14; при групповой и одиночной прокладке, укладываются в кабельный канал NTSS (короб монтажный) и его элементы: соединитель на стык, заглушка, угол, поворот, Т-образный угол, который крепится к несущей поверхности с помощью системы крепежа. Расстояние между точками крепления не более 500 мм. Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки.
60 минут

Огнестойкие кабели марок: КВВТнг(А)-FRLS, КВВГЭнг(А)-FRLS, КВВ6НВНТ(А)-FRLS, выпускаемые по ТУ 3563-011-12350648-14; при групповой и одиночной прокладке, укладываются в трубу NTSS гладкую жесткую из поливинилхлорида (ПВХ) и её элементы: патрубок-муфта, угловой соединитель плавный, поворот гибкий гофрированный, тройник, который крепится к несущей поверхности с помощью системы крепежа. Расстояние между точками крепления не более 400 мм. Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки.
30 минут

Огнестойкие кабели марок: ППТнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, ПБПнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 3500-009-12350648-12; ПвБПнг(А)-FRHF, ПвКаПнг(А)-FRHF, ПвКПнЦА)-FRHF, ПвПнг(А)-FRHF, ПвПГЭнг(А)-FRHF, nnFнг(А)-FRFIF, ПБПнг(А)-FRHF, ПКПнг(А)-FRHF, ПККаПнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF выпускаемые по ТУ 27.32.13-018-12350648-2018; при групповой и одиночной прокладке, укладываются в кабельный канал NTSS. (короб монтажный) и его элементы: соединитель на стык, заглушка, угол, поворот, Т-образный угол, который крепится к несущей поверхности с помощью системы крепежа. Расстояние между точками крепления не более 500 мм. Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки.
90 минут

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

С.В. Смолич

Д.В. Поленов





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ24.Н00709

№ ПС 004776

Приложение №6 Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата

Огнестойкие кабельные линии для систем противопожарной защиты торговой марки «NTSS». соответствуют требованиям ГОСТ Р 53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара, в составе:

Огнестойкие кабели марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВШнг(А)-FRLS, выпускаемые по ТУ 3500-012-12350648-14; ВВТнг(А)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, ВВШнг(А)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 3500-010-12350648-13; при групповой и одиночной прокладке, укладываются в трубу NTSS гладкую жесткую из поливинилхлорида (ПВХ) и ее элементы: патрубков-муфта, угловой соединитель плавный, поворот гибкий гофрированный, тройник, которая крепится к несущей поверхности с помощью системы крепежа. Расстояние между точками крепления не более 400 мм. Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки.
45 минут

Огнестойкие кабели марок: КППГнг(А)-FRHF, КППГЭнг(А)-FRHF, КПБШнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 3563-011-12350648-14; ПвБПнг(А)-FRHF, ПвКаПнг(А)-FRHF, ПвКПнг(А)-FRHF, ПвППнг(А)-FRHF, ПвПЭнг(А)-FRHF, ППГнг(А)-FRHF, ПБнг(А)-FRHF, ПКПнг(А)-FRHF, ПКаПнг(А)-FRHF, 111 Л Энг(А)-FRHF, 11111-Пнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 27.32.13-018-12350648-2018; при групповой и одиночной прокладке, укладываются в трубу NTSS гладкую жесткую из поливинилхлорида (ПВХ) и ее элементы: патрубков-муфта, угловой соединитель плавный, поворот гибкий гофрированный, тройник, которая крепится к несущей поверхности с помощью системы крепежа. Расстояние между точками крепления не более 400 мм. Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки.
90 минут

Огнестойкие кабели марок: ПППнг(А)-PPHF, П1П-Пнг(А)-11<Н1, ПБПнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 3500-009-12350648-12; при групповой и одиночной прокладке, укладываются в трубу NTSS гладкую жесткую из поливинилхлорида (ПВХ) и ее элементы: патрубков-муфта, угловой соединитель плавный, поворот гибкий гофрированный, тройник, которая крепится к несущей поверхности с помощью системы крепежа. Расстояние между точками крепления не более 400 мм. Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

С.В. Смолич

Д.В. Поленов

