RUSSIAN FEDERATION

№ 0003511

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.33199.04ЗАЩ0.ОС.001.01443
(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и место-положение заявителя): Общество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРУППА" ОГРН: 1184401002246, ИНН: 4401186737, Адрес: 156019, Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Щербины Петра, дом 23В. Телефон: +7 (499) 707-76-49, e-mail: info@emilink.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и место-положение изготовителя продукции): Общество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРУППА" ОГРН: 1184401002246, ИНН: 4401186737, Адрес: 156019, Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Щербины Петра, дом 23В

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия): ООО «ИстПром Лаб». ОГРН 1175050011938
141108, Московская область, г. Щелково, ул. Заводская, д.2, корп. 65, оф. 11.
e-mail: istprom.lab@mail.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.33199.04ЗАЩ0.ОС.001

ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект): Кабели связи волоконно-оптические. Торговые марки «NTSS», «КОСТРОМАКАБЕЛЬ» типов: КОС–С; КОС–Д; КОС-ДН; КОС–БР; КОС-Б; КОС–ДР; КОС–Р; КОС-Л; КОС-ОКД; КОС-ОКДП; КОС-ОКПС; КОС-ОКС; КОС-ОКБ; КОС-ОКБп; КОС-ОКГ; NTSS-FOC-SPC; NTSS-FOC-DPC; NTSS-FO-D; NTSS-FO-B; NTSS-FTTH; NTSS-FTTHS; NTSS-FO-M; NTSS-FBR. Выпускаемые по ТУ 27.31.12-003-28574398-2020 с изменением №1-2 от 05.06.2024 г. Серийный выпуск

код ОКПД2 27.31.12.120

код ТН ВЭД 8544 70 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствии которого (которых) производилась сертификация): ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. Для кабеля с индексом нг(А) класс пожарной опасности - П1б.8.2.5.4; для кабеля с индексом нг(А)-HF класс пожарной опасности – П1б.8.1.2.1; для кабеля с индексом нг(А)-LS класс пожарной опасности - П1б.8.2.2.2; для кабеля с индексом нг(А)-LSLTx класс пожарной опасности - П1б.8.2.1.2; (см. бланки приложений №№0003512, 0003513).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ: Протокол исследований (анализа) № СГИ-ПБ1443-05/2026 от 20.05.2026г. Испытательная лаборатория ООО «СД Испытания» аттестат аккредитации № РОСС RU.33199.04ЗАЩ0.ИЛ.001, выдан 04.02.2026г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов): ТУ 27.31.12-003-28574398-2020 с изменением №1-2 от 05.06.2024 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.05.2026 по 19.05.2031

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись, инициалы, фамилия: А.С.Зайцев

Эксперт (эксперты) — подпись, инициалы, фамилия: Г.В. Давлетшин

Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 1175050011938 «ИстПром Лаб» ИНН 5050134940 Россия, г. Щелково

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «В», ТЗ № 756.

RUSSIAN FEDERATION

№ 0003512

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

Приложение к сертификату № РОСС RU.33199.043АЩ0.ОС.001.01443

Обозначение стандарта или свода правил	**Наименование национального стандарта или свода правил**	**Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил**
ГОСТ IEC 60332-3-22-2011	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22.	Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (ПРГП): - для кабелей с маркировкой нг(А) - П1б; - для кабелей с маркировкой нг(А)-HF - П1б; - для кабелей с маркировкой нг(А)-LS - П1б; - для кабелей с маркировкой нг(А)-LSLTx –П1б
ГОСТ IEC 60331-21-2011	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Сохранение работоспособности. Часть 21. Проведение испытаний и требования к ним. Кабели на номинальное напряжение до 0,6/1,0 кВ включительно	Предел огнестойкости кабельного изделия в условиях воздействия пламени (ПО): - для кабелей с маркировкой нг(А) – ПО8; - для кабелей с маркировкой нг(А)-HF – ПО8; - для кабелей с маркировкой нг(А)-LS - ПО8; - для кабелей с маркировкой нг(А)-LSLTx - ПО8
ГОСТ IEC 60754-1-2011 ГОСТ IEC 60754-2-2011	Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Определение количества выделяемых газов галогенных кислот Определение степени кислотности выделяемых газов измерением pH и удельной проводимости	Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении полимерных материалов кабельного изделия (ПКА): - для кабелей с маркировкой нг(А) – ПКА2; - для кабелей с маркировкой нг(А)-HF – ПКА1; - для кабелей с маркировкой нг(А)-LS – ПКА2; - для кабелей с маркировкой нг(А)-LSLTx - ПКА2

Общество с ограниченной ответственностью «ИстПром Лаб» ОГРН 1175050011935 ИНН 5050136940 Россия, г. Щелково

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись, инициалы, фамилия — А.С. Зайцев

Эксперт (эксперты) — подпись, инициалы, фамилия — Г.В. Давлетшин

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «В». ТЗ № 756.

RUSSIAN FEDERATION

№ 0003513

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

Приложение к сертификату № РОСС RU.З3199.04ЗАЩ0.ОС.001.01443

Обозначение стандарта или свода правил	**Наименование национального стандарта или свода правил**	**Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил**
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия – (ПТПМ): - для кабелей с маркировкой нг(А) – ПТПМ5; - для кабелей с маркировкой нг(А)-HF – ПТПМ2; - для кабелей с маркировкой нг(А)-LS – ПТПМ2; - для кабелей с маркировкой нг(А)-LSLTx – ПТПМ1
ГОСТ IEC 61034-2-2011	Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему	Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия – (ПД): - для кабелей с маркировкой нг(А) – ПД4; - для кабелей с маркировкой нг(А)-HF – ПД1; - для кабелей с маркировкой нг(А)-LS – ПД2; - для кабелей с маркировкой нг(А)-LSLTx - ПД2

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — А.С. Зайцев

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) — Г.В. Давлетшин

подпись, инициалы, фамилия

Общество с ограниченной ответственностью «ИстПром Лаб» ОГРН 1176050011939 ИНН 5050135940 Россия, г. Шатура

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «В», ТЗ № 756