RUSSIAN FEDERATION

№ 0120506

Проверка подлинности сертификата соответствия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС15.00017

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местоположение заявителя)

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРУППА». ОГРН: 1184401002246.
Адрес: Россия, 156009, Костромская обл., г. Кострома, ул. Волжская 2-я, д. 3А, офис 2. Адрес производства: 156019, Россия, Костромская область, город Кострома, улица Щербины Петра, дом 23
телефон: +7 (499) 707-76-49, e-mail: info@emilink.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местоположение изготовителя продукции)

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРУППА». ОГРН: 1184401002246.
Адрес: Россия, 156009, Костромская обл., г. Кострома, ул. Волжская 2-я, д. 3А, офис 2. Адрес производства: 156019, Россия, Костромская область, город Кострома, улица Щербины Петра, дом 23
телефон: +7 (499) 707-76-49, e-mail: info@emilink.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ООО «АКАДЕМИЯ ПОЖАРНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ». 119180, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул. Большая полянка, д. 42, стр. 1, помещ. 4/1 офис 52. ИНН: 9706026367. ОГРН: 1227700582966. email: info@fire-standart.ru , тел.: 8-495-032-03-20.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС15

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Огнестойкие пластиковые оптические желтые лотки и аксессуары к ним, из изолирующего материала поливинилхлорида и АВС-пластика, неперфорированные с крышкой для прокладки волоконно-оптических кабелей сечением 60х60 мм; 100х120 мм; 100х240 мм; 100х360 мм; 100х600 мм. Торговой марки «NTSS», артикулы NTSS-FTS-66, NTSS-FTS-1210, NTSS-FTS-2410, NTSS-FTS-3610, NTSS-FTS-6010, NTSS-FTS-36-C, NTSS-FTS-3610-90HE, NTSS-FTS-36-90HEC, NTSS-FTS-3610-TE, NTSS-FTS-36-TEC, NTSS-FTS-3610-CA.
Серийный выпуск.

код ОКПД 2 22.29.29.000

код ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которого (которых) производилась сертификация)

Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний. ГОСТ Р 53313-2009 , раздел 4.См приложение № 1 на бланке №

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 1552-ГРП/23 от 22.06.2023, Испытательная лаборатория ООО «ГАРАНТ», аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ14 от 2022-07-19

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

ТУ 27.33.14-001-28574398-2022 Огнестойкие кабельные каналы электромонтажные и аксессуары к ним «NTSS».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020 Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ **с 28.07.2023 по 27.07.2028.**

Система добровольной сертификации пожарной безопасности • Академия пожарной сертификации г. Москва • Для сертификатов соответствия • ООО № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС15 • Орган по сертификации

Руководитель органа _____ (подпись) В.В Голованов (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) Ю.И. Кузьмин (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «ОПЦИОН», Москва, 2021 г., «В», ТЗ № 1130.

RUSSIAN FEDERATION

№ 0120505

Проверка подлинности сертификата соответствия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

Приложение № 1

Обозначение и наименование стандарта (стандартов), в результате применения, которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента (технических регламентов), а также сведения об иных стандартах и документах (в случае их применения)

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ Р 53313-2009 раздел 4	Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний	- изделия обладают теплостойкостью при испытаниях в соответствии с разделом 5.1 ГОСТ Р 53313-2009; - изделия обладают стойкостью к зажиганию нагретой проволоки при испытаниях в соответствии с разделом 5.2 ГОСТ Р 53313-2009; - изделия обладают стойкостью к воздействию открытого пламени при испытаниях в соответствии с разделом 5.3 ГОСТ Р 53313-2009; - изделия обладают стойкостью к распространению горения при одиночной прокладке при испытаниях в соответствии с разделом 5.4 ГОСТ Р 53313-2009.

Руководитель органа _____ (подпись) В.В Голованов (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) Ю.И. Кузьмин (инициалы, фамилия)

Система добровольной сертификации пожарной безопасности • ООО «Академия пожарной сертификации» г. Москва • Для сертификатов соответствия • № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОСБ • Орган по сертификации

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «ОПЦИОН», Москва, 2021 г., «В», ТЗ № 1130